

Ministerieel besluit van 6 maart 1978 tot afwijking van de voorschriften van de artikelen 52.3.3.3. en 52.9.3. van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (B.S. 26.04.1978; erratum: B.S. 21.6.1978)

Gewijzigd bij: (1)ministerieel besluit van 23 maart 1993 tot wijziging van diverse ministeriële afwijkingsbesluiten (B.S. 7.4.1993)

Artikel 1.- In afwijking van de voorschriften van artikel 52.3.3.3. van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, wordt het plaatsen vergund van isothermische deuren die geen graad van weerstand tegen brand hebben van tenminste een half uur en die niet automatisch sluiten in de toegangsopeningen van koellokalen die een gemiddelde temperatuur hebben lager dan of gelijk aan 4°C en die aangebracht zijn in de winkels voor kleinhandel [bedoeld in artikel 52.2.1.6. van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (1)].

Art. 2.- In afwijking van de voorschriften van artikel 52.9.3. van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming moeten de koellokalen met een gemiddelde temperatuur lager dan of gelijk aan 4 °C, met een totale samengetelde oppervlakte die geen 150 m² overtreft en opgericht in de bovenbedoelde winkels voor kleinhandel, niet uitgerust zijn met een automatisch werkend blussingsnet dat bestendig onder druk staat.